



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KWIDZYNIE

82-500 Kwidzyn, ul. Chopina 40

tel. ( 55) 2793815, 2793315 faks ( 55) 2792249 e-mail : psse.kwidzyn@pis.gov.pl



AB 573



CERTYFIKAT AKREDYTACJI  
ODDZIAŁU  
LABORATORYJNEGO  
Powiatowej Stacji Sanitarno-  
Epidemiologicznej w Kwidzynie

ZAKRES AKREDYTACJI:

### ŻYWNOŚĆ

**Badania mikrobiologiczne:**  
*Wykrywanie obecności:*

- Salmonella,
- Listeria monocytogenes,

*Oznaczanie liczby:*

- drobnoustrojów,
- Staphylococcus aureus
- Bacillus cereus,
- Escherichia coli,
- bakterii z grupy coli,
- Listeria monocytogenes
- Enterobacteriaceae
- pleśni i drożdży

### WODA

**Badania mikrobiologiczne:**

*Oznaczanie liczby:*

- Escherichia coli,
- bakterii grupy coli,
- kolonii na agarze odżywczym,
- enterokoków kałowych

### WODA Z BASENÓW KAPIELOWYCH

Oznaczanie liczby gronkowców  
koagulazododatnich

### WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA

**Badania fizykochemiczne**

*Oznaczanie::*

- mętności,
- przewodności elektrycznej,
- odczynu,
- amonowego jonu ,
- azotanów,
- azotynów,
- żelaza ,
- manganu
- chlorków

**Badania mikrobiologiczne**

### materiału klinicznego

-Wykrywanie obecności  
pałeczek z rodzaju Salmonella ,Shigella

SE.HK-30/4710/152/2009- 2011

Kwidzyn 2011-11-17

✓ Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul.Kwidzyńska 27  
82-520 Gardeja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie informuje, że na podstawie dostarczonych w dniu 16 i 17 listopada 2011r. wyników badania wody , zakończono postępowanie w sprawie jakości wody z wodociągu sieciowego Gardeja - decyzja nr 19/HK/09 z dnia 9 października 2009r. znak SE.HK-30/4710/152/2009, zmienioną decyzjami: z dnia 19 października 2009r.znak SE.HK-30/4710/152/09 , z dnia 20.05.2010 znak SE.HK-30/4710/152/09-10 oraz decyzją z dnia 18 lutego 2011r. znak SE.HK-30/4710/152/09-11.

W załączeniu przesyłamy aktualną ocenę jakości wody produkowanej przez wodociąg Gardeja.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Kwidzynie

Jolanta Mielniczak-Biesiekierska

Kwidzyn, dnia 22 listopada 2011r.

SE.HK-30/4710/152/09-11

OCENA O JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  
NR 35/HK/11

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. Nr 212 z 2011r, poz. 1263), §14 ust 1 pkt. 1, §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie

po zapoznaniu się z wynikami badań wody z wodociągu sieciowego w **Gardei** pobranych do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniach :14.07.2011r. ,04.10.2011r., 19.10.2011r. , i dnia 04.11.2011r. oraz na podstawie wyników z nadzoru PIS pobranych do badań w dniach: 31.01.2011r.,14.02.2011r.,23.05.2011r. 12.09.2011r. i dnia 14.11.2011r. dokonał ogólnej oceny jakości wody i na podstawie uzyskanych wyników badań wody pod względem fizykochemicznym w badanym zakresie

stwierdza

1. przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego w **Gardei**;
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 9 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi( t.j. Dz. U Nr 61, poz. 417 z 2007r. z późn. zm.)

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody z ww. wodociągu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 27 . Wodociąg sieciowy w Gardei zaopatruje w wodę miejscowości: Gardeja, część miejscowości Czarne Małe, Olszówka i Zebrdowo – łącznie 3030 mieszkańców, średnia w ciągu roku dobowa produkcja wody wynosi obecnie 316 m<sup>3</sup> wody.

UZASADNIENIE

**Badania wody z przedmiotowego wodociągu** przeprowadzone w dniach : 14.07.2011r. 04.10.2011r., 19.10.2011r. i 04.11.2011r. - wykonane ramach kontroli wewnętrznej oraz badania wody wykonane z nadzoru przez laboratorium PSSE w Kwidzynie w dniach: 31.01.2011r ,14.02.2011r., 23.05.2011r., 12.09.2011r.i dnia 14.11.2011r. **wykazały, że jej jakość pod względem fizykochemicznym w badanym zakresie odpowiada wymaganom określonym w §2 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417 z późn. zm. ):**

- próbka nr 025177/07/2011 z dnia 14.07.2011r. - SUW- woda podawana do sieci- Sprawozdanie Nr SB/P/1079507/2011 - badanie wykonane przez laboratorium SGS EKO Projekt w Pszczynie z dnia 20.07.2011r.:  
- mangan - 45,4 µg/l

- mętność - 0,12 NTU
- jon amonowy - 0,14 mg/l
- żelazo - < 60 µg/l

- próbka nr 025182//10/2011 z dnia 04.10.2011r. - SUW- woda podawana do sieci : - Sprawozdanie Nr SB/P/15879/2011- badanie wykonane przez laboratorium SGS EKO Projekt w Pszczynie dnia 12.10.2011r.
  - mangan - 5,4 µg/l
  - mętność - < 0,10 NTU
  - jon amonowy - 0,22 mg/l
  - żelazo - < 60 µg/l
- próbka nr 424 z dnia 19.10.2011r.- SUW- woda podawana do sieci - Sprawozdanie Nr 424/52/11/z - badanie wykonane przez laboratorium PSSE w Kwidzynie:
  - mangan – 50 µg/l
- próbka nr 1566 z dnia 04.11.2011r. -instalacja wewnętrzna – Gardeja ul. Grudziądzka 32a, P. Lubera - Sprawozdanie Nr 1399/2011 z dnia 07.11.2011r.- badanie wykonane przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie:
  - mangan – 22 µg/l
- próbka nr 1567 z dnia 04.11.2011r.- instalacja wewnętrzna – Gardeja ul. Sportowa , Zespół Szkół - Sprawozdanie Nr 1399/2011 z dnia 07.11.2011r.- badanie wykonane przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie:
  - mangan – 14 µg/l
- próbka nr 1568 z dnia 04.11.2011r. - instalacja wewnętrzna- Czarne Małe , bud. Nr 56, p. Małkiewicz - Sprawozdanie Nr 400/2011 z dnia 07.11.2011r.- badanie wykonane przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie:
  - mangan – 11 µg/l
- próbka nr 74 z dnia 31.01.2011r. instalacja wewnętrzna- Czarne Małe, P. Dyszkowska - Sprawozdanie Nr 74/52/2011 z dnia 03.02.2011r.- badanie wykonane przez laboratorium PSSE w Kwidzynie:
  - mętność - 0,64NTU
  - jon amonowy - < 0,01 mg/l
- próbka nr 107 z dnia 14.02.2011r.- instalacja wewnętrzna – Gardeja ,Przedszkole ul. Młyńska 4 - Sprawozdanie Nr 107/52/2011 z dnia 18.02.2011r.- badanie wykonane przez laboratorium PSSE w Kwidzynie oraz Sprawozdanie Nr 58/5310/2011 z dnia 16.02.2011r. -badanie wykonane przez laboratorium WSSE w Gdańsku :
  - mangan - < 10 µg/l
  - mętność - 0,20 NTU
  - jon amonowy - 0,09 mg/l
  - żelazo - < 40 µg/l
- próbka nr 313 z dnia 23.05.2011r. instalacja wewnętrzna – Gardeja ul. Grudziądzka 32a, P. Lubera - Sprawozdanie Nr 309/52/2011 z dnia 27.05.2011r.- badanie wykonane przez laboratorium PSSE w Kwidzynie:
  - mętność – 0,27 NTU
  - jon amonowy - 0,01 mg/l

- próbka nr 679 z dnia 12.09.2011r. - instalacja wewnętrzna – Gardeja, Przedszkole ul. Młyńska 4 - Sprawozdanie Nr 672/52/2011 z dnia 16.09.2011r.- badanie wykonane przez laboratorium PSSE w Kwidzynie:
  - mętność - 0,40 NTU
  - jon amonowy - < 0,01 mg/l
  
- próbka nr 815 dnia 14.11.2011r. instalacja wewnętrzna – Gardeja ul. Grudziądzka 32A, P. Lubera - Sprawozdanie Nr 808/52/2011 z dnia 17.11.2011r.- badanie wykonane przez laboratorium PSSE w Kwidzynie:
  - mętność - 0,24 NTU
  - jon amonowy - < 0,01 mg/l

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417 z późn. zm. ) dopuszczalne wartości ww parametrów wynoszą :

- mangan - 50 µg/l
- mętność - 1 NTU
- jon amonowy - 0,50 mg/l
- żelazo - 200 µg/l

**W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie określił przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Gardei .**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie wydał ocenę o jakości wody z w/w wodociągu celem powiadomienia Wójta Gminy Gardeja, konsumentów oraz właściciela urządzenia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Kwidzynie

*Jolanta Mielniczak-Biesiekierska*

**Otrzymują:**

I. Jako strona w sprawie:  
1. Wójt Gminy Gardeja

II. Do wiadomości :

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei  
ul. Kwidzińska 27  
82 – 520 Gardeja
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie  
ul. Warszawska 112  
82-500 Kwidzyn
3. a/a